

ALBO	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR.COM.LE	U.T.C.
------	------------	------	------	-------------	--------



COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. 73 DEL 30.05.17

REG. GEN. 483 DEL 31 MAG. 2017

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria in c.da Giardinazzo.
Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima..

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che a seguito di sopralluogo sono state riscontrate delle perdite liquame di origine fognario in c.da Giardinazzo con conseguente grave pericolo per la salute pubblica.

VISTO il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 29.05.17, prot. 6926, con il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 6.520,00 oltre IVA,;

DATO ATTO che l'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avventa il 29.05.17;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- la L.R. n. 8 del 17.05.16
- la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed ss. mm. ed ii;
- il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, per la parte ultravigente fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del nuovo Codice
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di Approvare il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria della condotta fognaria in c.da Giardinazzo;

DI DARE ATTO CHE le i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta Nucifora Alfio con sede in Sant'Alfio via Raciti n. 3, per un importo di €. 5.520,00 oltre IVA.

DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Dott. Ing. Salvatore Faro)



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania
Area SUAP Ecologia e Ambiente

Prot. 6926

Calatabiano, lì 29.05.17

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA

A seguito di segnalazione è stato effettuato sopralluogo in c.da Giardinazzo ove si sono riscontrati sversamenti di liquami di origine fognaria provenienti dalla condotta fognaria comunale che risulta essere otturata da pietre e detriti vari.

A tutela della salute pubblica si ritiene indispensabile ed urgente effettuare i lavori di manutenzione straordinaria e di pulizia della condotta fognaria con l'ausilio dell'escavatore a risucchio.

Per far fronte a tale evenienza è stata immediatamente incaricata la ditta NUCIFORA ALFIO con sede in Sant'Alfio via Raciti n.3 P.I. 02425730872, alla quale sono stati affidati i lavori..

Stima lei lavori

Escavatore a risucchio compreso operatore ed

Assistenti

h. 24 x €/h 230,00 = €. 5.520,00



Responsabile dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente
Dott. Ing. Salvatore Faro